

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 79 -П от 13.03. 2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований  
питьевой воды

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы»

Юридический адрес: 216130 Смоленская обл. ,пос.Монастырщина ,ул.Советская 45

Фактический адрес: 216130 Смоленская обл., пос.Монастырщина, ул.Советская 45

Основание для проведения экспертизы: по договору № 97 от 14.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 274 П от 13.03.2019года

### Установлено:

Качество холодной питьевой воды , отобранной 11.03.2019года из артскважины МУП «Монастырщинские коммунальные системы» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина, ул. Советская , по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01» «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество холодной питьевой воды , отобранной 11.03.2019года из артскважины МУП «Монастырщинские коммунальные системы» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина, ул.Советская , по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01» «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Ляпишев Д.Н.