

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 303П от 30.05. 2016года
по результатам лабораторных исследований питьевой воды

Заявитель: ООО «Вихра Водоканал»

Юридический адрес: 216130 Смоленская обл., пос.Монастырщина, ул.Советская 45

Фактический адрес: 216130 Смоленская обл., пос.Монастырщина, ул.Советская 45

Основание для проведения экспертизы: по договору №50 от 19.01.2016года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №556П, №557П, №558П, №559П, №560П от 6.05.2016года

Установлено: Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из артезианской скважины №2 ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область, пос.Монастырщина, по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки) ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область, пос.Монастырщина, ул.Первомайская д.23, по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки) ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область, пос.Монастырщина, пер.Октябрьский д.5, по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки) ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область, пос.Монастырщина, ул.Набережная д.29а, по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки)ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина, ул.Интернациональная д.42 ,по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из артскважины №2 ООО«Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина ,по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки) ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область , пос Монастырщина, ул.Первомайская д.23 ,по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки)ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина, пер.Октябрьский д.5 ,по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки) ООО«Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина, ул.Набережная д.29а ,по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 5.05.2016года из водопроводной сети (колонки)ООО «Вихра Водоканал» по адресу: Смоленская область , пос.Монастырщина, ул.Интернациональная д.42 ,по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Кабанова Е.Д..