



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024 № 0154

Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения
Барсуковского сельского поселения
Монастырщинского района
Смоленской области на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области А.А. Горелова.

Глава муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области

В.Б. Титов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области
от _____ № _____

**Актуализированная схема теплоснабжения
Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района
Смоленской области на 2025 год**

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1. Общие положения.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области позволит:

1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
2. Выявить дефицит тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;
3. Повысить надежность работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
4. Минимизировать затраты на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
5. Обеспечить жителей п. Турковского торфопредприятия Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области тепловой энергией.

3. Сведения о котельных Барсуковского сельского поселения

3.1. Барсуковское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области входит в состав муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Площадь поселения на 01.01.2024 г. составляет 14 588 га.

Численность населения – 575 человек, в состав Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области входит 19 населенных пунктов.

3.2. Теплоснабжение в Барсуковском сельском поселении Монастырщинского района Смоленской области осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;
- в многоквартирных домах, подключенных к системе отопления - от котельной, работающей на твердом топливе (угле).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 868 погонных метров, в том числе диаметром 57 мм – 258 м, диаметром 108 мм – 610 м. Прокладка трубопровода одного вида – подземная.

**Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Барсуковского сельского поселения
Монастырщинского района Смоленской области на 2025 год**

Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник	Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
МУП «Источник» Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области	Котельная п. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской области	1 148	316	1 464	73	1 537
	ВСЕГО	1 148	316	1 464	73	1 537