

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12**

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»

М.П. Л.М. Сидоренкова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**№ 4992 от «19» мая 2020 года
по результатам лабораторных испытаний**

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Производственный контроль, договор № 243 от 21.01.2020г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4992 от 18.05.2020г.

Установлено:

По исследованным микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Закключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. Первомайская, д. 36, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

В.В. Сусенкова

Е.Г. Майорова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12**

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
_____ Л.М. Сидоренкова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4993 от «19» мая 2020 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Производственный контроль, договор № 243 от 21.01.2020г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4993 от 18.05.2020г.

Установлено:

По исследованным микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Закключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, территория Сельхозтехники, д. 12, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель

В.В. Сусенкова

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
_____ Л.М. Сидоренкова

Для
документации
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**№ 4994 от «19» мая 2020 года
по результатам лабораторных испытаний**

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина,
ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина,
ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Производственный контроль, договор № 243 от
21.01.2020г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4994 от 18.05.2020г.

Установлено:

По исследованным микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные
бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показателям проба воды соответствует
гигиеническим нормативам.

Закключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП
«Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область,
Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 8, по исследованным
микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным
нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

Исполнитель

В.В. Сусенкова

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Л.М. Сидоренкова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 4996 от «19» мая 2020 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина,
ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина,
ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Производственный контроль, договор № 243 от
21.01.2020г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4996 от 18.05.2020г.

Установлено:

По исследованным микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные
бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показателям проба воды соответствует
гигиеническим нормативам.

Закключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП
«Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область,
Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 19, по
исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим
государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель

В.В. Сусенкова

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова