УТВЕРЖДЕН
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в Смоленской области
№ 21-П от 28.02.2022 го

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ
Главный врач федерального бюджетно
учреждения здравоохранени
«Центр гигиены и эпидемиологи
в Смоленской области
_____Е.Г. Майорова

Для документов

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 6945 от «19» июня 2023 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, у
Советская, д. 45.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, у
Советская, д. 45.
(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 о
02.02.2023г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Цент
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 6945 от 13.06.2023г.
Установлено:
Дата проведения инспекции: 19.06.2023 года.
Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по органолептическим (запах, привку
цветность, мутность (по формазину), обобщенным (водородный показатель (pH), общ
минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная
микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.co
показателям, содержанию неорганических (аммиак, полифосфаты, нитриты, нитрат
сульфаты, хлориды, фториды, алюминий, марганец, железо, медь, цинк, кальций, магни
веществ.

В исследованной пробе холодной питьевой воды мутность (по формазину) - 13,8±2
ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание аммиака – 2,1±0,4 мг/д
при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм^3, жесткость общая – 7,2±1,1 мг-экв/дм^3 пр
гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/дм^3, содержание железа превышает гигиенически
норматив в 5,7 раза, содержание кальция составляет 95,4±6,2 мг/дм^3 (не нормируется).

По остальным исследованным показателям проба холодной питьевой вод соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУ «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская област Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Школьная, по исследованны органолептическим (мутность (по формазину) показателям, содержанию неорганически веществ (аммиак, железо) **не соответствует** государственным санитарно-эпидемиологически правилам и нормативам: раздел III, таблица 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенически нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания», раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарн эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздух почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещени организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактически мероприятий».

По остальным исследованным показателям качество воды **соответствует** требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарн эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздух почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещени организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактически мероприятий».

Ответственные исполнители

(подпись) Гоголина А.Е., вра по общей гигиен

(подпись) Алекса В.М., заведующ санитарно-гигиенически отдел

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты:ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:г.Смоленск, Тульский пер., д.12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Заместителя руководителя ИЛЦ.
Заведующий отделом приема проб
_____ Я.В. Евсикова
13.06.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6945 от 13.06.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Монастырщинские коммунальные системы"

2. Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Монастырщинские коммунальные системы", Смоленская область, Монастырщинск район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45, Артезианская скважина п. Монастырщина, ул. Школьная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.06.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Винокурова В. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.06.2023 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода.Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/698-2023 от 02.02.2023
Условия хранения: соблюдены
Условия транспортировки: автотранспорт, в термоконтейнере при температуре +5° С
Вес (объем) пробы: 3.5 л
Упаковка: стерильная стеклянная, стекло+пластик
Проба отобрана в присутствии слесаря Шупрякова А.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табд. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечен безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.1.23.6945 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 18164-72 п.3.1 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
ГОСТ 18165 - 2014 п.6 метод Б Вода. Методы определения содержания алюминия.
ГОСТ 18309 - 2014 п.5 метод А Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ.
ГОСТ 31868 - 2012 п.5 метод Б Вода. Методы определения цветности
ГОСТ 31940 - 2012 п.6 метод 3 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 31954 - 2012 п.4 метод А Вода питьевая. Методы определения жёсткости
ГОСТ 31955.1-2013, кроме п.8.4 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ 33045 - 2014 п.5 метод А Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045 - 2014 п.6 метод Б Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045 - 2014 п.9 метод Д Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 4011 - 72 п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ГОСТ 4245 - 72 п.2 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ 4386 - 89 п.3 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов.
ГОСТ Р 55684 - 2013 (ИСО 8467:1993) способ Б Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемос
ГОСТ Р 57164 - 2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 Методика выполнения измерений массовых концентраций магния, кальция и стронция в питьевых, природных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии
РД 52.24.403-2018 Массовая концентрация ионов кальция в водах. Методика измерений титриметрическим мето с трилоном Б

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действи
1	pH-метр - анализатор воды pH211	811072	20378-00	С-ВЧ/30-09-2022/189657263 от 30.09.2022	29.09.20
2	pH-метр - анализатор воды pH211	811092	20378-00	С-ВЧ/29-09-2022/189657276 от 29.09.2022	28.09.20
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "АА-7000"	A 30664901521	19381-09	С-ВЧ/15-05-2023/246516301 от 15.05.2023	14.05.20
4	Весы электронные Explorer Pro, EP 214 C	1129461796	16313-08	С-ВЧ/30-06-2022/167376760 от 30.06.2022	29.06.20
5	pH-метр, Эксперт	2421	34127-07	С-ВЧ/01-07-2022/167404767 от 01.07.2022	30.06.20
6	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	585	44866-10	С-ВЧ/29-11-2022/204464019 от 29.11.2022	28.11.20
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5 №2	221	299-11	С-ВЧ/13-10-2022/193404987 от 13.10.2022	12.10.20
8	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-210С	К07-017	69452-17	С-ВЧ/12-04-2023/239670352 от 12.04.2023	11.04.20

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 1 литера А. 214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 05.06.2023 15:55 Регистрационный номер пробы в журнале 6945 испытания проведены по адресу::214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж дата начала испытаний 05.06.2023 16:05 дата выдачи результата 13.06.2023 09:46					
1	Запах	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
3	Цветность	градус	19,5±3,9	не более 20	ГОСТ 31868 - 2012 п.5 ме Б
4	**Мутность (по формазину)**	ЕМФ	**13,8±2,8**	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 - 2016

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 05.06.2023 15:55

Регистрационный номер пробы в журнале 6945

испытания проведены по адресу::214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж

дата начала испытаний 05.06.2023 16:05 дата выдачи результата 13.06.2023 09:46

1	**Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)**	мг/дм3	**2,1±0,4**	не более 1,5	ГОСТ 33045 - 2014 п.5 м Л
2	Полифосфаты (PO4)	мг/дм3	0,62±0,15	не более 3,5	ГОСТ 18309 - 2014 п.5 м Л
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	283±28	не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.
5	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7,2±1,1	не более 7,0	ГОСТ 31954 - 2012 п.4 м Л
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	2,64±0,26	не более 5,0	ГОСТ Р 55684 - 2013 (И 8467:1993) способ 1
7	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	0,017±0,009	не более 3	ГОСТ 33045 - 2014 п.6 м Б
8	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	0,38±0,08	не более 45	ГОСТ 33045 - 2014 п.9 м Д
9	Сульфаты (по SO4)	мг/дм3	15,1±3,0	не более 500	ГОСТ 31940 - 2012 п.6 м З
10	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	22,8±3,4	не более 350	ГОСТ 4245 - 72 п.2
11	Фториды(F-)	мг/л	0,24±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386 - 89 п.3
12	Алюминий	мг/дм3	менее 0,04	не более 0,2	ГОСТ 18165 - 2014 п.6 м Б
13	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм3	0,043±0,012	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-
14	**Железо (Fe, суммарно)**	мг/дм3	**1,71±0,26**	не более 0,3	ГОСТ 4011 - 72 п.2
15	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм3	менее 0,01	не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-
16	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм3	менее 0,004	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.139-
17	Кальций	мг/дм3	95,4±6,2	не нормируется	РД 52.24.403-2018
18	Магний (Mg, суммарно)	мг/дм3	26,0±3,6	не более 50	ПНД Ф 14.1:2:4.137-

Мнения и интерпретации:

измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм;

значение жесткости воды, выраженное в градусах жесткости численно равно значению, выраженному в мг-экв./дм3 и/или ммоль/дм3

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 05.06.2023 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6945

испытания проведены по адресу::214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

дата начала испытаний 05.06.2023 13:10 дата выдачи результата 07.06.2023 16:08

1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кр п.8.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сергеева И. В., оператор

конец протокола испытаний № 6945 от 13.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ